

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический
центр гигиены»

ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск
тел.: +375 17 284-13-70, факс: 284-03-45
E-mail: rspch@rspch.by www.rspch.by

18.08.2020 № 06-9-08 / 202 / 8-10

СЗАО «Недраинвест»

О физиологической полноценности питьевой воды

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены» рассмотрело письмо СЗАО «Недраинвест» от 13.08.2020 № 136 о физиологической полноценности питьевой воды, и по сути запроса в рамках компетенции информирует о следующем.

Центр не уполномочен на официальное трактование положений Санитарных норм и правил, Технических регламентов ТР/ЕАЭС, СТБ и т.д. В то же время, являясь разработчиком обозначенного в письме документа, полагаем возможным руководствоваться следующими соображениями при рассмотрении данного запроса.

Требования к физиологической полноценности питьевой воды установлены Санитарными нормами и правилами «Требования к физиологической полноценности питьевой воды», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2012 г. № 166 (далее – СанПиН). Определение термина «физиологически полноценная питьевая вода» (абзац 5 пункта 5 СанПиН) учитывает все критерии отнесения питьевой воды к данной категории, которые должны соблюдаться одновременно, в том числе:

происхождение из самостоятельных подземных водоисточников, защищенность которых обоснована гидрогеологическими данными, устойчивый природный состав, соответствие требованиям безопасности для питьевой воды, соответствие основному и дополнительному критериям физиологической полноценности воды по своему природному составу.

Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению глубоко очищенная питьевая вода и искусственно минерализованная с помощью добавок не может быть отнесена к физиологически полноценной питьевой воде.

Заместитель директора
по научной работе



Е.В.Дроздова